

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Warszawie
Inspektorat w Piasecznie**

05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 22
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

tel.(022) 756 73 04 fax. (022) 756 73 04
e-mail: insp.piaseczno@warszawa.wzmiuw.gov.pl

IWPI/4105/L-197/2009

3.11.2009r.

INSTALAND Andrzej Białecki
Ul. Jana Cybisa 6/46
02-784 Warszawa

Dotyczy uzgodnienia projektu budowy trasy przewodu magistrali wodociągowej w ul. Gruntowej dz. nr ew. 1/1, 1/3, 1/4, 15 , budowy Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ew.1/16 oraz przyłącza kanalizacji ciśnieniowej w ul. Gruntowej i Ludowej w miejscowości Marysin, gm. Lesznowola

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.09.2009 roku (data doręczenia 9.10.2009 r), Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie Inspektorat w Piasecznie informuje, że na przedłożonej mapie sytuacyjno - wysokościowej wrysowano kolorem niebieskim orientacyjne trasy rurociągów drenarskich, z podaniem średnic oraz kierunku spływu zbieranej wody a także zaznaczono lokalizację rowów melioracyjnych. Urządzenia te zostały wykonane w roku 1969 i 1972 w ramach zadania „Walendów II i IV”. Ponadto informujemy, że rurociągi melioracyjne na terenie, w którym realizowana będzie w/w inwestycja znajdują się na głębokości ok. 0,9 – 1,5 m. Sieć drenarska nie spełnia wymogów technicznych stawianych drenazom odwadniającym działki i obiekty budowlane. Przed rozpoczęciem inwestycji Inwestor winien sprawdzić usytuowanie istniejących rurociągów melioracyjnych. Urządzenia melioracyjne kolidujące z planowaną zabudową kubaturową należy bezwzględnie przebudować.

Magistrale wodociągową oraz przyłącza kanalizacyjne należy realizować zgodnie z poniższym:

W zakresie przejść przewodami wodociągowym i kanalizacyjnym pod rowami melioracyjnymi.

- Wykonania przejść poniżej istniejącego dna i przepustu w rurach osłonowych metodą bezwykopową;
- Umieszczenia rur osłonowych na głębokości min. 1,2 poniżej istniejącego dna rowu bądź 0,8 m poniżej istniejącej rzędnej posadowienia przepustu (licząc od górnej tworzącej rury osłonowej);
- Wydłużenia rur osłonowych poza górne krawędzie skarp rowów min. 1,5 m w każdą stronę;
- Usunięcia jakichkolwiek naruszeń koryt rowów – niezwłocznie, na koszt Inwestora, zgodnie z zaleceniami Związku Spółek Wodnych w Piasecznie;
- Poinformowanie ZSW o terminie rozpoczęcia robót z siedmiodniowym wyprzedzeniem oraz o terminie ich zakończenia.

W zakresie kolizji z urządzeniami melioracyjnymi podziemnymi.

- Trasę przedmiotowych przewodów należy zaprojektować z zachowaniem odległości między rurociągami melioracyjnymi a projektowanymi przewodami nie mniejszej niż 0,5 m (licząc od wewnętrznych tworzących);
- Roboty ziemne w sąsiedztwie rurociągów należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez ich uszkodzenia;
- W przypadku niemożności zaprojektowania inwestycji w sposób zapewniający jej bezkolizyjność z rurociągami drenarskimi, dopuszcza się przebudowę sieci melioracyjnej.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne z 2001 r. (DZ. U. z 2005 r. nr 239. poz. 2019 wraz ze zm.) na likwidację, przebudowę urządzeń melioracyjnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne we właściwym miejscowo starostwie.

Po wykonaniu przebudowy urządzeń melioracyjnych należy przesłać do Inspektoratu WZMiUW w Piasecznie mapę powykonawczą – celem uaktualnienia ewidencji urządzeń melioracyjnych.

W przypadku niesprawdzenia w terenie usytuowania rurociągów melioracyjnych przez Inwestora a poniesienia przez niego kosztów, w związku z wykonaniem wymaganej dokumentacji i uzyskaniem decyzji, WZMiUW nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe wynikające z powyższego.

Wszelkie straty wynikłe z niewłaściwego prowadzenia robót w miejscach kolizji z rowem i rurociągami drenarskimi obciążą Inwestora.

Za nieprzestrzeganie zapisów ustawy Prawo Wodne zgodnie z art. 190 - 194 grozi kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności.

Kierownik Inspektoratu

mgr inż. Dorota Winiarska

Załącznikiem do niniejszego uzgodnienia jest mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 2000 opisana i ostemplowana przez Inspektorat WZMiUW w Piasecznie.

Do wiadomości:

1. WZMiUW EKW
2. ZSW w Piasecznie
3. Inspektorat WZMiUW w Piasecznie a/a