



Lesznówola, dnia 18.12.2020r

DIR.430.33.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lesznówskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznówoli przy ul. Poprzecznej 50 zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie remontu przepompowni ścieków położonej w Łazach przy ul. Jasnej dz. ew.154/13, gmina Lesznówola.

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie Regulaminu zamówień i na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznówolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. Z o.o. z siedzibą w Lesznówoli.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przepompowni ścieków polegającego na wymianie skorodowanego uzbrojenia przepompowni, tj. co najmniej: prowadnic, pomostu, pokrywy studni, przewodów, króćców, kolan stopowych, pływaków, zaworów zwrotnych, zasuw klinowych oraz pomp.
2. Przy realizacji powyższego zadania Zamawiający wymaga, aby zastosowano:
 - orurowanie przepompowni ze stali nierdzewnej 1.4401 (wg PN-EN10088-1 o gr. ścianki min. 2 mm),
 - kolana, zwężki wykonane ze stali 1.4401,
 - prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1), wyprowadzone do wierzchu pompowni,
 - łańcuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1),
 - drabinka złazowa ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN10088-1) sprowadzona do dna przepompowni (głębokość istniejącej studni 490 cm),
 - śruby połączeniowe ze stali nierdzewnej,
 - zawory zwrotne (Hawle lub AVK),
 - pompy wirowe (preferowane Metalchem, ABS) z utwardzonym wirnikiem o wydajności nie mniejszej niż 40 l/s i wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 42 mH₂O. Obecnie na przepompowni pracują pompy o parametrach H_{max}=41,4 mH₂O, Q_{max}= 40 l/s, P₁=14,4 kW, P₂=11,5 kW).
3. Wykonawca na czas remontu przepompowni zobowiązany jest zabezpieczyć płynne usuwanie ścieków z instalacji kanalizacyjnej np. wykorzystując do tego beczkowsy i przewóz na oczyszczalnię ścieków w Łazach, lub w inny sposób.
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania przez strony protokołu (bez uwag) odbioru przedmiotu postępowania.
5. Zamawiający wymaga aby teren wokół przepompowni został uporządkowany. Dojazd do przepompowni należy utwardzić żwirem (długość około 48 m, szerokość 4 m).

6. Do wykonawcy należy również podłączenie pomp oraz pływaków do szafy sterowniczej.
Dostawa szafy sterowniczej po stronie Zamawiającego.

Termin składania ofert : Oferty cenowe należy przesłać na adres e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl do dnia 20.01.2021 r.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.04.2021 r.

Kryterium oceny ofert: za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę najtańszą, przy czym musi ona spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.

Zawartość oferty:

Kompletna oferta winna zawierać , co najmniej:

- nazwę i adres Oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- wartość i termin realizacji przedmiotu zamówienia,
- warunki gwarancji.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński