



Lesznowola 19.11.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie remontu dwóch pompowni ścieków położonych na terenie dz. Nr ew. 309 przy ul. Krasickiego 142 oraz na terenie dz. ew. 725/2 i 725/3 przy ul. Plonowej 30A w Nowej Woli, gmina Lesznowola na podstawie Regulaminu Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedziba w Lesznowoli.

Opis stanu obecnego

Na terenie w/w działek znajduje się ogrodzony fragment terenu. Wewnątrz ogrodzonego terenu znajduje się pompownia ścieków przewidziana do modernizacji zgodnie z niżej zamieszczoną specyfikacją.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Pompownia przy ul. Krasickiego 142

- Wykonanie studni osadnikowej o głębokości około 6m o średnicy 1000mm zlokalizowanej na kanale dopływowym PVC DN 200mm
- studnię osadnikową należy wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelki.
- montaż zasuw odcinającej wewnątrz studni osadnikowej z kluczem wyprowadzonym do wysokości umożliwiającej obsługę z poziomu terenu.
- wymiana przewodnic i kolan stopowych w istniejącej pompowni.
- odtworzenie nawierzchni z wykonaniem podbudowy umożliwiającej wjazd pojazdami o masie do 40T

2. Pompownia ścieków ul. Plonowa 30A

- montaż zasuw odcinającej w zbiorniku pompowni na kanale dopływowym PVC DN 300. Obudowę klucza wyprowadzić, umożliwiając obsługę z poziomu terenu.

Dodatkowe informacje:

Należy bezwzględnie zastosować zasuwę klinowe z miękkim doszczelnieniem, dostosowane do kontaktu ze ściekami, firmy HAWLE lub AVK

Klucze należy przymocować do studni w minimum trzech punktach oraz wyprowadzić do poziomu umożliwiającego obsługę zasuwę z powierzchni terenu

Jedynie dopuszczone kręgi do wykonania studni osadnikowej to wyroby firmy RITBET lub Sienkiewicz

Po zakończonych robotach teren prac należy uporządkować.

Termin składania ofert – do dnia 27.11.2019r.

Termin realizacji w/w zadania – do dnia 30.12.2019r.

W związku z tym, że LPK Sp. z o.o. nie posiada dokumentacji technicznej przedmiotowej przepompowni, konieczna jest wizyta na obiekcie osób zainteresowanych złożeniem oferty cenowej, w celu dokonania szczegółowych pomiarów oraz realnego oszacowania robót.

Osoba do kontaktu:

Aleksander Minkwitz tel. 22 757 94 32 wew. 15.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jablórski