



Lesznowola dnia, 28.12.2017r.

Informacja Nr 4

Dotyczy: odpowiedzi na zadane przez oferenta pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na zadanie pn „budowa stacji uzdatniania wody na działce nr. ew. 5/108 przy ul. Zakładowej w miejscowości Zamienie gm. Lesznowola wraz z zewnętrzną siecią wodociagową.

Zapytanie nr 1 z dnia 28.12.2017r.

„W zamieszczonej przez Państwa SIWZ w rozdziale 1 pkt. 5.2 Zamawiający wymaga aktualnego zaświadczenia z urzędu skarbowego wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z §3.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający może żądać aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego „wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”. W związku z tym prosimy o zmianę zapisów SIWZ rozdział 1 punkt 5.2 dotyczących aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego na: „wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”. Prosimy o analogiczną zmianę dotyczącą aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

Odp:

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów SIWZ rozdział 1 punkt 5.2, w których dopuszcza, aby oświadczenia, zarówno z Urzędu Skarbowego jak i ZUS, wystawione były nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W załączeniu przedkładamy wyciąg z protokołu posiedzenia zarządu dotyczący wprowadzenia stosownych zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Zapytanie nr 2 z dnia 28.12.2017r.

„Na otrzymanym PZT są naniesione rurociągi pomiędzy zbiornikiem magazynowym budynkiem głównym a studnią kanalizacji sanitarnej. Prosimy o wyjaśnienie czy do przyszłego Wykonawcy należy wykonanie w/w rurociągów”.

Odp:

Do zakresu prac przyszłego Wykonawcy należeć będzie wykonanie rurociągów o których mowa w zadanym pytaniu.

Zapytanie nr 3 z dnia 28.12.2017r.

„Jeżeli w zakres robót przyszłego Wykonawcy wchodzi wykonanie w/w rurociągów prosimy o podanie ich średnicy oraz materiału z jakiego mają być wykonane”.

Odp:

Przewód kanalizacji pomiędzy zbiornikiem magazynowym a studnią kanalizacyjną wykonany będzie z rur PCV \varnothing 160 z zasuwą z miękkim doszczelniaczem. Przewody pomiędzy zbiornikiem magazynowym a budynkiem głównym wykonane będą z rury PE \varnothing 200. Na każdym z trzech przewodów należy zainstalować zasuwy odcinające.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński

Wyciąg z Protokołu Nr 38/17

posiedzenia Zarządu
Lesznowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.,
zwołanego na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Zarządu
w dniu 29 grudnia 2017 r. w siedzibie Spółki.

Ad 3. Zarząd podjął jednogłośnie **Uchwałę Nr 38/1/17** w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 36/1/17 z dnia 12.12.2017r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej dotyczącej realizacji budowy stacji uzdatniania wody na dz. nr Ew. 5/108 przy ul. Zakładowej w Zamieniu gm. Lesznowola wraz z zewnętrzną siecią wodociągową, w poniższym brzmieniu.

W uchwale Nr 36/1/17 z dnia 12.12.2017r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej dotyczącej realizacji budowy stacji uzdatniania wody na dz. nr Ew. 5/108 przy ul. Zakładowej w Zamieniu gm. Lesznowola wraz z zewnętrzną siecią wodociągową, wprowadza się zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane prowadzonego zgodnie z Regulaminem zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli pn „budowa stacji uzdatniania wody na działce nr. ew. 5/108 przy ul. Zakładowej w miejscowości Zamienie gm. Lesznowola wraz z zewnętrzną siecią wodociągową, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu 36/17, w sposób następujący:

W rozdziale I pkt 5.2 w tirecie 1 i 2 części zdania „wystawione nie wcześniej, niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert” zmienia się na „wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiąc przed upływem terminu składania ofert”.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński

LESZNOWOLSKIE
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola
KRS 0000349630 NIP 1231200082
tel. (22) 757 94 32 fax (22) 757 72 71
(2)