



DIR430.16.2018

Lesznowola dnia, 8.01.2018r.

Informacja 8

Dotyczy: odpowiedzi na zadane przez oferenta pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na zadanie pn „budowa stacji uzdatniania wody na działce nr. ew. 5/108 przy ul. Zakładowej w miejscowości Zamienie gm. Lesznowola wraz z zewnętrzną siecią wodociągową.

Zapytanie nr 1 z dnia 5.01.2018r.

„ W udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarach robót brak jest nakładów na wykonanie przyłącza wodociągowego i studni wodomierzowej dla zapewnienia wody do celów budowlanych. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w/w kosztów w cenie oferty przetargowej”.

Koszt przyłącza wodociągowego do celów budowlanych wraz ze studnią wodomierzową Wykonawca powinien uwzględnić w kosztorysie.

Zapytania nr 2, 3, 4 i 5 z dnia 5.01.2018r.

2. „W celu prawidłowego doboru pomp głębinowych przewidzianych do montażu w istniejących ujęciach wody, prosimy o podanie minimalnej wymaganej wydajności pomp oraz wymaganej wysokości podnoszenia dla tych pomp głębinowych”.

3. „ Czy przewidziane do zamontowania nowe pompy głębinowe mają być tego samego typu, co „stare” obecnie zamontowane?”

4. „ Jeżeli tak to prosimy o podanie typu zamontowanie pomp lub zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji archiwalnej z nimi związanej”.

5. Jeżeli w/w pompy mają być innego typu to czy ich wymiana nie będzie się wiązała z wymianą kabli zasilających i układu sterowania?”



Przy wymianie pomp głębinowych głównym kryterium, które musi być uwzględnione jest wydajność, która wynosi minimum 50m³/h i wysokość podnoszenia minimum 80m. Przy wymianie pomp należy przewidzieć wymianę głowicy studziennej oraz rur tłocznych pionowych Ø100 łączonych na kotnierz lub zamek o dł. 35m i 42m odpowiednio do każdej studni. Wymiana pomp jest również związana z wymianą kabli zasilających od pomp do skrzynki, nowej, hermetycznej, skrzynki połączeniowej w obudowie studni.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński