



Lesznówola dnia 16.02.2018r.

INFORMACJA NR 1

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie remontu przepompowni ścieków w Starej Iwicznej u zbiegu ulic. Słonecznej i Nowej

Lesznówskie przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. udzielając odpowiedzi na pytanie oferenta odnośnie zapytania ofertowego informuje:

Pytanie Oferenta:

W związku z umieszczeniem na stronie zapytania ofertowego na wykonanie remontu przepompowni ścieków w Starej Iwicznej u zbiegu uli. Słonecznej i Nowej, występujemy do Państwa z zapytaniem czy będzie można zastosować zbiornik żelbetowy z wewnętrzną powłoką z żywicy epoksydowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu zbiornika betonowego z wewnętrzną powłoką z żywicy epoksydowych.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński