



Lesznowola, dnia 23.11.2020r

DIR.430.30.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Poprzecznej 50 zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie remontu przepompowni ścieków położonej w łąkach przy ul. Jasnej dz. ew.154/13, gmina Lesznowola.

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie Regulaminu zamówień i na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. Z o.o. z siedzibą w Lesznowoli.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przepompowni ścieków polegającego na wymianie skorodowanego uzbrojenia przepompowni, tj. co najmniej: prowadnic, pomostu, pokrywy studni, przewodów, kruciców, kolan stopowych, pływaków, zaworów zwrotnych, zasuw klinowych oraz pomp.
2. Przy realizacji powyższego zadania Zamawiający wymaga, aby zastosowano:
 - orurowanie przepompowni ze stali nierdzewnej 1.4401 (wg PN-EN10088-1 o gr. ścianki min. 2 mm),
 - kolana, zwężki wykonane ze stali 1.4401,
 - prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1), wyprowadzone do wierzchu pompowni,
 - łańcuch z szekłami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1),
 - drabinka żłazowa ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN10088-1) sprowadzona do dna przepompowni (głębokość istniejącej studni 490 cm),
 - śruby połączeniowe ze stali nierdzewnej,
 - zawory zwrotne (Hawle lub AVK),
 - pompy Metalchem z utwardzonym wirnikiem o wydajności 40 l/s i wysokości podnoszenia 42 m.
3. Wykonawca na czas remontu przepompowni zobowiązany jest zabezpieczyć beczkowitz, celem płynnego usuwania ścieków z instalacji kanalizacyjnej i przewozu na oczyszczalnię ścieków w łąkach.
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania przez strony protokołu (bez uwag) odbioru przedmiotu postępowania.
5. Zamawiający wymaga aby teren wokół przepompowni został uporządkowany. Dojazd do przepompowni należy utwardzić żwirem (długość około 48 m, szerokość 4 m).
6. Do wykonawcy należy również podłączenie pomp oraz pływaków do szafy sterowniczej. Dostawa szafy sterowniczej po stronie Zamawiającego.

Termin realizacji w/w zadania – 23.12.2020r.

Termin składania ofert : Oferty cenowe należy przesłać na adres e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl do dnia 30.11.2020r.

Kryterium oceny ofert: za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę najtańszą, przy czym musi ona spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.

Zawartość oferty:

Kompletna oferta winna zawierać, co najmniej:

- nazwę i adres Oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- wartość i termin realizacji przedmiotu zamówienia,
- warunki gwarancji.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński