



Lesznowola dnia 12.12.2019r.

INFORMACJA NR 2

Dotyczy przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na przebudowę kanału tłoczego odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Zamieniu do rz. Raszynki.

Pytanie:

„Proszę o wyjaśnienie jakiej średnicy mają być zastosowane studnie na kanale tłocznym?

W opisie technicznym podane są studnie dn1200, w przedmiarze dn1500, a w rysunkach podane jest dn2000 i dn1200 w tabelce.”

Odpowiedź:

Średnica studni musi zapewnić możliwość swobodnego montażu i eksploatacji przyjętych rozwiązań (obsługę zaworów, zasuw i rewizji). Rozmiary zamontowanej armatury oraz pozostała wolna przestrzeń w projektowanych studniach wskazują, że najwłaściwszą średnicą dla projektowanych rozwiązań będą studnie DN 2000mm. Wobec powyższego należy uznać, że oczekiwaną średnicą studni przyjętych do realizacji będzie DN2000mm.

W Odpowiedzi na pytanie telefoniczne dotyczące średnicy i grubości ścianki zastosowanej rury, braku dokładnego opisu materiału oraz z pytaniem o możliwości zastosowania rur w szeregu SDR17, uprzejmie informuję, że do budowy kanału zrzutowego należy przyjąć rury o innej grubości ścianki niż opisane w dokumentacji projektowej. Do budowy należy zastosować rury o średnicy zewnętrznej 400mm w szeregu SDR 17 PN 10 wzmocnione, wykonane z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance), odporne obciążenia punktowe i powolny wzrost pęknięć. Rury muszą mieć konstrukcję co najmniej dwuwarstwową. Warstwa zewnętrzna ma być w kolorze odpowiednim dla rur kanalizacyjnych, np. czarne z brązowym paskiem. Średnice zewnętrzne rur są muszą być zgodne z normą PN-EN 12201-2 i umożliwić bezpośrednie zgrzewanie doczołowe, za pomocą kształtek elektroporowych oraz segmentowych, bez zdejmowania warstwy ochronnej. Rury muszą posiadać aprobatę techniczną ITB dopuszczającą rury przeznaczone do budowy sieci ciśnieniowych wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.

PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Jabłoński