



Lesznowola dnia 22.02.2018r.

INFORMACJA NR 2

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie remontu przepompowni ścieków w Starej Iwicznej u zbiegu ulic. Słonecznej i Nowej

Lesznowskie przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. udzielając odpowiedzi na pytanie oferenta odnośnie zapytania ofertowego informuje:

Pytanie Oferenta:

W związku z chęcią udziału w postępowaniu chciałbym zadać następujące pytania:

- 1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nowej pompowni obok starej? Stara została by zdezynfekowana i zasypana.*
- 2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nowej zasuw na kanale dopływowym jako zasuw ziemnej z trzpieniem wyciągniętym do poziomu terenu?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1.

Ze względu na konieczność zachowania ciągłości przepływu ścieków, Zamawiający dopuszcza możliwość montażu nowego zbiornika pompowni w ogrodzonym obszarze dz. ew. 167/1. Wykonawca powinien uwzględnić proponowane rozwiązania w szczegółowym opisie zakresu prowadzonych robót i proponowanych materiałów, załączonych do oferty.

Ad. 2.

Zamawiający przy wymianie zasuw dopuszcza możliwość zastosowania zasuw przeznaczonej do montażu w gruncie z wyprowadzeniem klucza do poziomu terenu.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński