



Lesznówola dnia 19.12.2019r.

INFORMACJA NR 3 – sprostowanie nieśpójności

Dotyczy przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznówolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na przebudowę kanału tłoczego odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Zamieniu do rz. Raszynki.

Lesznówolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje w informacji nr 3 w odpowiedzi na pytanie nr 8 Zamawiający podał rodzaj żeliwa sferoidalnego GJS-500 (GGG-50). W zał. Nr 11 do SIWZ podano informację, że wymaga się stosowania żeliwa sferoidalnego (min GGG 40) malowanego farbą epoksydową (min 250µm) zgodnie z normą GSK lub równoważną.

W związku z powyższą nieścisłością informuję, że do przetargu dopuszczone będą wyroby z żeliwa sferoidalnego w klasie GGG40 i GGG50. Informację o przyjętym rozwiązaniu należy zaznaczyć w załączniku nr 11 do SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Jabłoński