



DIR.430.05/7.2020

Lesznowola, dnia 05.03.2020r

Wykonawcy, którzy  
pobrali SIWZ w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Arakowej 4 w miejscowości Zamienie, nr referencyjny DIR.430.05.2020.**

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Zamawiający, informuje że w dniu 02.03.2020 wpłynęły pytania na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

„Dotyczy: Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków ob. nr 2  
Zwracamy się z prośbą o informację czy ewakuacja piasku z sito-piaskownika do płuczki piasku będzie za pomocą pomp (jak na rysunkach) czy za pomocą przenośników (opis technologia)?”

**Odpowiedź:**

Odprowadzenie pulpy piasku z sitopiaskowników za pomocą pomp zgodnie z częścią rysunkową projektu i częścią opisową str. 53 - Wykaz projektowanych obiektów z podstawowym wyposażeniem.

Pytanie nr 2.

„Dotyczy: ST VI-TECHNOLOGIA ORAZ ROBOTY MONTAŻOWE SIECI TECHNOLOGICZNYCH, URZĄDZEŃ I ARMATURY. Na stronie 4 w/w Specyfikacji Technicznej jest zapis:  
Wymaga się dla głównych urządzeń technologicznych co najmniej trzech pisemnych referencji potwierdzających skuteczność ich pracy”.

Zwracamy się z prośbą o informację dla których urządzeń technologicznych będą wymagane w/w referencje.

**Odpowiedź:**

Referencje będą wymagane na urządzenia zawarte w załączniku nr 10 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że referencje nie dotyczą :

- Żurawi obrotowych
- Armatury kanałowej
- Armatury na przewodach ciśnieniowych ścieków, osadów, sprężonego powietrza, odczynników chemicznych, nie wchodzących w komplet dostaw urządzeń technicznych
- Suwnic
- Hydroforów
- wentylatorów
- Elementów wyposażenia dodatkowego jak pojemniki, wózki itp.

Referencje dotyczą kompletnej dostawy urządzenia technicznego pełniącego funkcję technologiczną tak jak to zostało opisane w specyfikacji zamieszczonej w tabeli.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński