



**Lesznowskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o.o.**

ul. Poprzeczna 50
05-506 Lesznów
tel.: (22) 757-94-32, (22) 757-72-72 fax: wew. 17
e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl www.lpk-lesznowola.pl

Lesznów, 09. 04. 2015r.

Dotyczy: odpowiedzi na zadane przez oferenta pytanie odnośnie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Garbatka, Jastrzębiec, Wola Mrokowska -Etap II

Zapytanie nr 5 z dnia 09/04/2015r:

„Czy podstawa studni betonowej – dennica z kinetą monolityczną może być wykonana w innej technologii niż PERFECT z zachowaniem wymogów że dennica z kinetą wykonana jest metodą samozagęszczalnego SCC, siarczanoodpornego HSR w jednym cyklu produkcyjnym, parametry betonu są jednakowe w całym elemencie również w kinecie. Klasa betonu minimum C40/50, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5 %”

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem podstawa studni ma być wykonana w technologii PERFECT.

Z wyrazami szacunku

WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Galicz
Dariusz Galicz