



**Lesznówskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o.o.**

ul. Poprzeczna 50
05-506 Lesznówola
tel.: (22) 757-94-32, (22) 757-72-72 fax: wew. 17
e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl www.lpk-lesznowola.pl

Lesznówola, 02. 04. 2015r.

Dotyczy: odpowiedzi na zadane przez oferenta pytanie odnośnie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznówolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Garbatka, Jastrzębiec, Wola Mrokowska -Etap II

Zapytanie nr 2 z dnia 02/04/2015r:

„Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe”.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją techniczną, dopuszczone do realizacji są tylko studnie betonowe łączone na uszczelkę.

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński