



Lesznowola, dnia 21.01.2021r

DIR.430.4.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Poprzecznej 50 zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie remontu przepompowni ścieków położonej w Nowej Iwicznej przy ul. Willowej w dz. ew.93/37 (przy dz. ew. 93/38 – Willowa 3), gmina Lesznowola.

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie § 62 ust. 2 Regulaminu zamówień i na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przepompowni ścieków polegającego na:
 - wybetonowaniu dennicy studni – betonem min. C30;
 - wykonaniu nowych przewodów tłocznych PE DN 63 wraz z kolanem stopowym i armaturą (zasuwą odcinającą i zaworem zwrotnym f-my Hawle, AVK, KSB);
 - wykonaniu przewodnic rurowych ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1), wyprowadzonych do wysokości wjazdu umożliwiających wyciągnięcie dwóch pomp;
 - wymianie istniejącej płyty odciażającej, pierścienia i wjazdu na nowe dostosowane do wjazdu typu ciężkiego Dn 1000 (średnica wewnętrzna min. 800). Wjazd żeliwny zamontowany w sposób umożliwiający wyciągnięcie pomp z wysokości gruntu, zaś drabiny zamontowane w sposób nie kolidujący podczas wyciągania pomp.
 - montażu zasuwki z miękkim uszczelnieniem z klinem gumowym odpornym na odczyn kwasowy na istniejącym przewodzie grawitacyjnym DN 200 (poza studnią);
 - wykonaniu orurowania przepompowni (ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN10088-1 o gr. ścianki min. 2 mm);
 - montażu łańcucha z szeklami do każdej pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN 10088-1;
 - wykonaniu drabinki żłazowej ze stali nierdzewnej 1.4401 wg PN-EN10088-1, sprowadzonej do dna przepompowni (głębokość istniejącej studni ok. 3,93m);
 - montażu dwóch pomp wirowych z utwardzonym wirnikiem o wydajności nie mniejszej niż 0,5 l/s i wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 11 mH₂O, moc pobierana do 2kW – typ ARX F050-140/023F2USG -110/00000S000 – f-my KSB;
 - podłączeniu nowych pomp do istniejącej szafy;
 - uruchomieniu przepompowni;
Śruby połączeniowe elementów ze stali nierdzewnej muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
2. W związku z tym, że LPK sp. z o.o. nie posiada dokumentacji technicznej przedmiotowej przepompowni, konieczna jest wizyta na obiekcie osób zainteresowanych złożeniem oferty w celu dokonania „wizji lokalnej” pomiarów lub/i oceny czynników koniecznych dla rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.
Wizyta na obiekcie nie będzie organizowana przez Zamawiającego, dlatego na oględziny terenu i uszczegółowienia prac należy umówić się indywidualnie. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Aleksander Minkwitz, tel. 504 012 051.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy na wykonanie zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
4. Wykonawca na czas remontu przepompowni zobowiązany jest zabezpieczyć płynne usuwanie ścieków z instalacji kanalizacyjnej.
5. Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany jest do powiadomienia mieszkańców i zapewnienia przejazdu do posesji.
6. O terminie prac należy powiadomić właściciela drogi, a po robotach uzyskać protokół odbioru nawierzchni.
7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania przez strony protokołu (bez uwag) odbioru przedmiotu postępowania.
8. Zamawiający wymaga aby teren wokół przepompowni został uporządkowany, doprowadzony do stanu pierwotnego.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o., ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznów lub przesłać na adres e-mail lpk@lpk-lesznowola.pl do dnia 08.02.2021 r.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.05.2021 r.

Kryterium oceny ofert: za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę najtańszą, przy czym musi ona spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.

Zawartość oferty:

Kompletna oferta winna zawierać, co najmniej:

- nazwę i adres Oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- wartość netto/brutto oferty w PLN,
- warunki gwarancji.

PREZES ZARZADU

Kazimierz Jabłoński