



Lesznowola, dnia 24.02.2020 r.

DIR.430.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Poprzecznej 50 w Lesznowie zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym pn. **"Dokumentacja projektowa na remont przepompowni ścieków P11 w miejscowości Władysławów"**.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącej przepompowni ścieków, usytuowanej na dz. ew. nr 11 w miejscowości Władysławów (usytuowanie istniejącej przepompowni P11 oznaczono na mapie – załącznik 1) na tłocznę ścieków. Wymaga się, żeby w skład dokumentacji wchodziły między innymi: projekt budowlany i wykonawczy wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót.

Jeżeli wykonanie przedmiotu umowy będzie wymagało uzyskania innych dokumentów, pozwoleń administracyjnych lub/i uzgodnień Oferent zobowiązany jest do ich uzyskania na własne ryzyko i koszt.

Dodatkowe informacje dla przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający wykonanie robót budowlanych z zachowaniem ciągłości pracy istniejącej przepompowni ścieków P11.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia ilości ścieków dopływających do projektowanej przepompowni z istniejących dziesięciu przepompowni, zlokalizowanych w miejscowości Władysławów i Wilcza Góra, a które doprowadzają ścieki do przedmiotowej przepompowni P11 (usytuowanie tych dziesięciu przepompowni oznaczono na mapie – załącznik 2). Wykonawca musi również uwzględnić przekrój przewodów tłocznych oraz opory na istniejącej sieci i uzbrojeniu. Przebieg tras i uzbrojenia dostępne są na bezpłatnej e-mapie Starostwa Piaseczyńskiego.
3. Ponadto, szczegóły dotyczące istniejących dziesięciu przepompowni (o których mowa w pkt. 2) udostępnione zostaną na życzenie zainteresowanego – w siedzibie Zamawiającego (LPK sp. z o.o., ul. Poprzeczna 50, Lesznowola, pok. nr 6).

K

4. Wydajność projektowanej tłoczni nie może być mniejsza niż 50 l/s.
5. Obecnie przewód tłoczny od istniejącej przepompowni ścieków aż do zrzutu ścieków, który jest zlokalizowany na dz. ew. nr 48/42 w miejscowości Łazy (usytuowanie zrzutu oznaczono na mapie – załącznik 3) wykonany jest przewodem o średnicy Ø 110 mm. Docelowo zostanie przebudowany na przewód o średnicy Ø 200 mm (poza niniejszą ofertą).
6. Zamawiający na własny koszt dostarczy Wykonawcy mapę do celów projektowych oraz badania geologiczne.

Zaleca się, żeby potencjalny Wykonawca przed sporządzeniem oferty osobiście dokonał oględzin miejsca istniejącej przepompowni P11 oraz zweryfikował zapotrzebowanie projektowanej tłoczni.

Na oględziny obiektu oraz dla otrzymania informacji technicznej należy umówić się indywidualnie. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Aleksander Minkwitz, tel. 504 012 051 lub 22 757-94-32 w 15.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- kompletna dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem i przedmiarem robót: do dnia 5 maja 2020 roku;
- decyzja o pozwoleniu na budowę: do dnia 5 czerwca 2020 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub/i częściowych.

KRYTERIUM OCENY OFERT: za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą, przy czym musi ona spełniać wymagania, określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o., ulica Poprzeczna 50, 05-506 Lesznów z dopiskiem "Dokumentacja projektowa na remont przepompowni ścieków P11 w miejscowości Władysławów" lub przesłać na adres e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl z dopiskiem w tytule "Dokumentacja projektowa na remont przepompowni ścieków P11 w miejscowości Władysławów".

Termin składania ofert – do dnia 09.03.2020r.

ZAWARTOŚĆ OFERTY: Kompletna oferta winna zawierać, co najmniej:

- nazwę i adres Oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- wartość i termin realizacji przedmiotu zamówienia,
- warunki gwarancji,
- parafowany wzór umowy (załączony do niniejszego zapytania – załącznik 4).

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński