



ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

ZAMAWIAJĄCY

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesznowie, ul. Poprzeczna 50 05-506 Lesznów. NIP 123120082, REGON 142133018, KRS 0000349630. Tel. (22) 757 94 32 Fax. (22) 757 72 71 e-mail lpk@lpk-lesznowola.pl www.lpk-lesznowola.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie i dostawa sześciu sztuk zbiorników filtracyjnych oraz jednego zmodyfikowanego zbiornika aeracyjnego na stację uzdatniania wody przy ulicy Zakładowej, działka nr. ew. 5/108 w miejscowości Zamienie gm. Lesznów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zbiorniki filtracyjne szt 6:

Pionowe, wykonane ze stali węglowej, o średnicy Ø2100mm, PN 6 bar, wlot-wylot: DN150 góra-dół z układem filtracyjnym. Płyta drenażowa z dyszami z zabezpieczeniem w środku żywicą epoksydową. Z zewnątrz zabezpieczenie epoksydowo-poliuretanowe, grubość nie mniejsza niż 180µm. Trzy zbiorniki wykonane zostaną w kolorze ciemno niebieskim (odżelaziacz) o wysokości płaszcza h-2000mm. Trzy zbiorniki w kolorze żółtym (odmanganiacz) o wysokości płaszcza h-1500mm.

2. Zmodyfikowany zbiornik aeracyjny:

Aerator pionowy wykonany ze stali węglowej, o średnicy Ø1000mm, wysokość płaszcza h-2000mm. PN 6 bar, wlot - wylot DN150 góra-dół z zabezpieczeniem w środku żywicą epoksydową. Na zewnątrz zabezpieczenie zestawem epoksydowo-poliuretanowym, grubości nie mniejsza niż 180µm, kolor jasno niebieski, z zamontowaną (przyspawaną do górnego króćca) stalową rurą wlotową DN150mm sięgającą na głębokość 2/3 wysokości płaszcza. W dolnym odcinku płaszcza zamontować króciec technologiczny 1 cal z korkiem.

Wszystkie zbiorniki objęte zostaną 10-letnią gwarancją na szczelność (perforacja).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do dnia 6.05.2019r.

KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną za całość zamówienia. Zamawiający dopuszcza przedpłatę w wysokości 10% wartości zamówienia.

M



**Lesznowskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o.o.**

05-506 LESZNOWOLA ul. Poprzeczna 50
tel.: (22) 757-94-32, (22) 757-72-72 fax: wew. 17
e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl
www.lpk-lesznowola.pl

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT -

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50 lub drogą mailową lpk@lpk-lesznowola.pl do dnia 15.02.2019r.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30dni

DODATKOWE WYMAGANIA

Proponowane urządzenia muszą posiadać atest PZH na zastosowanie do wody pitnej. Oferent musi dostarczyć karty katalogowe urządzeń, oraz przedstawić warunki gwarancji.

Wszelkie dodatkowe informacje udziela P. Mirosław Bukowiński 510 297 321.

5.01.2019

PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Jabłoński