



Lesznowola, dnia 09.03.2021 r.

DIR.430.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Poprzecznej 50 w Lesznowoli zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym pn. **"Dostawa i montaż filtrów antyodorowych na przepompowni ścieków surowych na obiekcie oczyszczalni przy ul. Rolnej 20 w Łazach"**.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż filtrów antyodorowych na przepompowni ścieków surowych usytuowanej na obiekcie oczyszczalni przy ul. Rolnej 20 w Łazach.

Parametry wyjściowe dla doboru urządzenia:

- objętość komory przepompowni: ok. 125 m³
- ilość wymian powietrza na godzinę: co najmniej 3,
- wydajność urządzenia (przepływ): $Q = 400 \text{ m}^3/\text{h}$ z możliwością skutecznej pracy przy chwilowym przepływie $Q = 800 \text{ m}^3/\text{h}$,
- stężenia substancji złoonych: siarkowodór H₂S – 85 ppm, amoniak (NH₃) – 35 ppm, dwutlenek siarki i pochodne 0,8 ppm, (badania wykonano w miesiącu lutym),
- materiał filtrujący: węgiel aktywny,
- wszystkie elementy metalowe w urządzeniu muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej.

W zakres zamówienia wchodzi: rozładunek i uruchomienie kompletnej instalacji. W przypadku, gdy uruchomienie i prawidłowe działanie urządzenia wymagać będą odpowiedniego systemu instalacji jak np. wentylacja, energia elektryczna, instalacja odgromowa, wodociągowa, kanalizacyjna, wykonania odpowiedniej podstawy pod urządzenie – realizacja będzie po stronie Wykonawcy.

Za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna instalację, która skutecznie będzie redukować odory powstające na obiekcie. Skuteczność Wykonawca udokumentuje za pomocą pomiarów. Pomiary powinny być realizowane za pomocą przenośnego, skalibrowanego miernika gazu w następujących miejscach:

- na poziomie stropu przepompowni,
- w miejscu wylotu powietrza z urządzenia.

Jeden z pomiarów (wskazany przez Zamawiającego) wymagać będzie potwierdzenia badania przez niezależną instytucję posiadającą stosowną akredytację do wykonywania tego typu badań. Minimalna redukcja substancji złoonych: 90%

2. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie wykonywania robót. Wizja może być dokonana po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu jej terminu z p. Aleksandrem Minkwitz, pod numerem telefonu 504 012 051.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki, dotyczące posiadanej wiedzy i doświadczenia. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy wykazać, że firma w ostatnich 5 latach wykonała, co najmniej 1 zamówienie o zakresie i wartości porównywalnej do aktualnego. Zakres porównywalny znaczy montaż i uruchomienie instalacji dezodoryzacji opartej na węglu aktywnym, o parametrach nie mniejszych/nie niższych niż wskazane w pkt. 1 niniejszego zapytania. Dokument potwierdzający powinien zawierać: nazwę Zamawiającego, termin wykonania zamówienia, zakres prac oraz wartości – zgodnie z załącznikiem 1.
Do oferty należy dołączyć dokument (referencję) świadczący o należywym i terminowym wykonaniu zamówienia.
2. Spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na potwierdzenie warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie.
3. Załączą do oferty informację dotyczącą kosztów eksploatacji proponowanego urządzenia – roczne koszty energii, serwisu oraz koszty zakupu, wymiany i utylizacji kompletu węgla aktywnego.

4. TERMIN REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 7 czerwca 2021 roku

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub/i częściowych.

4. WARUNKI GWARANCJI: min. 24 miesiące na urządzenie, w tym również 24 miesiące na skuteczne działanie węgla aktywnego.

5. KRYTERIUM OCENY OFERT:

- **kryterium 1: cena brutto – waga 70 pkt**
do oceny ofert przyjmuje się cenę brutto badanej oferty. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów będzie wyliczana według wzoru:
 - $\text{Ilość punktów (cena)} = (\text{najwyższa cena spośród ofert} / \text{cena brutto badanej oferty}) \times 70 \text{ pkt}$
- **kryterium 2: doświadczenie – waga 15 pkt**
do oceny przyjmuje się doświadczenie Wykonawcy, przy czym:
 - 15 punktów otrzyma Wykonawca, który przedłoży Zamawiającemu trzy referencje zgodne z opisem w punkcie 3 ust. 1 niniejszego zapytania,

- 10 punktów otrzyma Wykonawca, który przedłoży Zamawiającemu dwie referencje zgodne z opisem w punkcie 3 ust. 1 niniejszego zapytania,
 - 5 punktów otrzyma Wykonawca, który przedłoży Zamawiającemu jedną referencję zgodną z opisem w punkcie 3 ust. 1 niniejszego zapytania.
- **kryterium 3: trwałość węgla aktywnego – waga 15 pkt**
do oceny przyjmuje się trwałość węgla aktywnego tzn. instalacja zapewni co najmniej 90% redukcji substancji złośliwych, w całym okresie zagwarantowanym przez Wykonawcę:
- do 24 miesięcy (w tym 24 miesiąc) – Wykonawca otrzyma 5 punktów,
 - powyżej 24 miesięcy do 30 miesięcy (włącznie) – Wykonawca otrzyma 10 punktów,
 - powyżej 30 miesięcy – Wykonawca otrzyma 15 punktów.

Trwałość węgla aktywnego liczona będzie od dnia protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów sumarycznie we wszystkich kryteriach.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną oraz przesłana e-mailem na adres: lpk@lpk-lesznowola.pl, lub faxem pod numer: 22 757 72 72 wew. 17. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub wysyłania pocztą na kopercie należy umieścić napis "Dostawa i montaż instalacji dezodoryzacji przepompowni ścieków surowych na obiekcie oczyszczalni przy ul. Rolnej 20 w Łazach".

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 24 marca 2021 r.**

ZAWARTOŚĆ OFERTY: kompletna oferta winna zawierać, co najmniej:

- ofertę, sporządzoną według załącznika 1 do niniejszego zapytania,
- referencje, według załącznika 2 do niniejszego zapytania,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- parafowany wzór umowy, według załącznika 3,
- informację dotyczącą kosztów eksploatacji proponowanego urządzenia, w tym zakupu, wymiany i utylizacji kompletu węgla aktywnego.
- kartę katalogową urządzenia oraz parametry techniczne instalacji

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński

