



Lesznowola dnia 11-02-2021 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na remont pompowni ścieków w położonej w miejscowości Łazy przy ul. Przyszłości 4B na dz. ew. 44/73 obręb ew. PGR i Radiostacja Łazy gm. Lesznowola.

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zastosowania innych pomp niż KSB. Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., uprzejmie informuje, że jako rozwiązania równoważne dopuszcza się stosowanie pomp firmy Metalchem pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, wydajności, wysokości podnoszenia oraz mocy pom.

W związku z powyższym zmienia się treść zapytania ofertowego w zakresie

1. Zmienia się treść pkt.1. Opis przedmiotu zamówienia, tritet dwunaste otrzymuje brzmienie:

- montażu dwóch pomp wirowych z utwardzonym wirnikiem o wydajności w punkcie pracy nie mniejszej niż 30 l/s i wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 16 mH₂O, moc pobierana do 3kW – produkcji firmy KSB lub Metalchem;

2. zmienia się treść zapytania w zakresie miejsca i terminu składania ofert:

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o., ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola lub przesłać na adres e-mail lpk@lpk-lesznowola.pl do dnia 19.02.2021 r.

3. Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński