



DIR.430.22.2021

Lesznowola, dnia 30.09.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowie przy ul. Poprzecznej 50 zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym pn. **„Wykonanie remontu odcinka przewodu kolektora sanitarnego tłoczego, usytuowanego w ulicy Rybitwy w miejscowości Zgorzala”**, przy czym włączenie nastąpi w dz. ew. nr 104/17 (na wysokości działki 104/3) oraz w dz. ew. nr 105/13 (na wysokości dz. ew. 105/11).

Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego odcinka przewodu kolektora sanitarnego tłoczego usytuowanego w ulicy Rybitwy w miejscowości Zgorzala, polegający na wymianie odcinka przewodu DN 110 na przewód DN 200 wraz z wykonaniem studni betonowej DN 1200, wyposażonej w zestaw z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym. Na przedmiotowym odcinku, w miejscach włączenia – należy wykonać dwa kompletne układy węzłów (tzw. włączeniowych).
- 2) Zamówienie należy wykonać zgodnie z umową stanowiącą załącznika Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje kluczowe dla przedmiotu zamówienia:

- istniejący odcinek przewodu kolektora sanitarnego tłoczego wykonany jest z rur PE DN 110 i zlokalizowany w ul. Rybitwy na dz. nr ew. 104/17, 104/5, 104/18, 105/13 w miejscowości Zgorzala należy przebudować na kanał PEHD SDR17, PN10 DN 200 **na długości ok. 423 mb.**;
- w miejscach włączenia wykonać układy węzłów – dwa pełne układy zasuw z klinami wulkanizowanymi NBR (firmy Hawle, AVK, Jafar);
- na trasie przewodu wykonać studnię prefabrykowaną betonową (beton C35/45 z dodatkiem cementu HSR, nasiąkliwość do 5%, odporność chemiczna XA3), z materiału odpornego na działanie siarkowodoru (H₂S), wyposażoną w klamry złączowe stalowe lub żeliwne, w której należy zamontować trójnik DN200x100x200, zasuwę DN 100 z klinem wulkanizowanym NBR (f-my Hawle, AVK, Jafar) oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN50, stosując połączenia kołnierzowe. Zaleca się zachowanie odległości rury tłocznej PEHD DN200mm od dna studni h=50cm. W studzience należy wykonać blok betonowy C12/15 celem podparcia zamontowanej na rurociągu tłocznym armatury;
- łączenia na rurociągu tłocznym wykonać z zastosowaniem muf elektrooporowych lub zgrzewania doczołowego;
- wymaga się by głębokość kanałów zapewniła: bezkolizyjne skrzyżowania z innym uzbrojeniem, prawidłowe warunki wytrzymałościowe i termiczne przy zachowaniu minimalnego przykrycia 1,0 m (wysokość od góry rury do powierzchni terenu), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przed złożeniem oferty konieczna jest wizyta na obiekcie, w celu dokonania wizji lokalnej, pomiarów lub/i oceny czynników koniecznych dla rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia. Wizyta na obiekcie nie będzie organizowana przez Zamawiającego, dlatego na oględziny terenu i uszczegółowienia prac należy umówić się indywidualnie. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Aleksander Minkwitz, tel. 504 012 051 i p. Paweł Turowski, tel. 515 274 872.

Informacje dodatkowe:

- 1) Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca uzyska zgodę właściciela drogi na prowadzenie prac.
- 2) Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany jest do powiadomienia mieszkańców i zapewnienia przejazdu do posesji.
- 3) O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić właściciela drogi, a po zakończeniu robót uzyskać protokół odbioru nawierzchni.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

TERMIN WYKONANIA: do dnia 21.12.2021 r.

KRYTERIUM OCENY OFERT: za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą, przy czym musi ona spełniać wymagania, określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznów z dopiskiem na kopercie " Wykonanie remontu odcinka przewodu kolektora sanitarnego tłoczego, usytuowanego w ulicy Rybitwy w miejscowości Zgorzała lub przesłać na adres e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl z dopiskiem w tytule "Wykonanie remontu odcinka przewodu kolektora sanitarnego tłoczego, usytuowanego w ulicy Rybitwy w miejscowości Zgorzała"

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 11.10.2021r. do godz. 15.00.

ZAWARTOŚĆ OFERTY: Kompletna oferta winna być przedstawiona zgodnie ze wzorem, stanowiącym zał. 2 do zapytania, i zawierać, co najmniej:

- nazwę i adres Oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- wartość netto i brutto oferty w PLN,
- warunki gwarancji (min. 24 msc.),
- akceptowana treść umowy.

Załączniki:

- zał. 1: treść umowy
- zał. 2: wzór oferty

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński