



Lesznowola, dnia 26.01.2022 r.

DIR.430.7.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Poprzecznej 50 w Lesznowoli zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym pn. **"Dostawa wodomierzy do wody zimnej i modułów radiowych do zdalnego odczytu"**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 62 ust. 3 Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy do wody zimnej, modułów radiowych (nakładek) **kompatybilnych z istniejącym na terenie gminy Lesznowola systemem zdalnego odczytu** oraz odkup wodomierzy wyeksploatowanych wskazanych przez Zamawiającego. Wykaz urządzeń podlegających wycenie wynika z załącznika nr 1 do niniejszego zapytania pn. „**formularz cenowy**”.

Dostawy nowych wodomierzy (oraz odbiór wyeksploatowanych) będą realizowane w częściach, sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego i każdorazowo zostaną określone w zamówieniach częściowych i z częstotliwością wynikającą z potrzeb Zamawiającego.

Ogólne warunki dla wodomierzy Powogaz Smart:

- powinny być przystosowane do zdalnego odczytu radiowego,
- muszą być fabrycznie nowe, z cechą legalizacyjną nadaną w roku dostarczenia,
- muszą posiadać zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar lub inny dokument równoważny,
- hermetyczne liczydło odporne na zaparowania,
- możliwość obrotu licznika do minimum 355 stopni,
- zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją,

Ogólne warunki dla modułów radiowych (nakładek):

- kompatybilne z istniejącym na terenie
- moduły radiowo-nadawcze do zamontowania na wodomierzach powinny charakteryzować się transmisją radiową w paśmie częstotliwości nie wymagającej specjalnego zezwolenia,
- zbieranie danych przesyłanych przez moduły radiowe powinno odbywać się za pośrednictwem przenośnego elementu systemowego,
- moduł radiowy musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza,
- praca w systemie dwukierunkowym na odległość minimum 100 m,

- we wskazanych przypadkach w specyfikacji ilościowej wymagana jest możliwość pracy modułu w całkowitym zanurzeniu pod wodą,
- moduł radiowy powinien dostarczać między innymi informacje: nr wodomierza, aktualną datę, zapis objętości miesięcznej i aktualnej, historii objętości, aktualny przepływ, nr klienta,
- moduł powinien dostarczać informacji o alarmach: zewnętrzne pole magnetyczne, odłączenie modułu, brak przepływu, przepływ wsteczny i maksymalny,
- moduł radiowy musi być kompatybilny z już funkcjonującymi wodomierzami na terenie Gminy Lesznowola firmy Apator-Powogaz JS Smart.
- żywotność baterii minimum przy ciągłej pracy modułu - dwa okresy legalizacyjne wodomierza tj. co najmniej 10 lat,
- moduły radiowo-nadawcze muszą być przystosowane do zamontowania bezpośrednio na zainstalowanym u klienta wodomierzu, bez naruszania jego cechy legalizacyjnej,
- wszystkie oferowane moduły radiowe muszą pracować w jednym systemie gromadzenia danych (dla gminy Lesznowola),
- każdy dostarczony moduł radiowo-nadawczy musi być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat CE,

OKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym dostawy będą realizowane w częściach, sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego i każdorazowo zostaną określone w zamówieniach częściowych z częstotliwością wynikającą z potrzeb Zamawiającego.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki zapytania, w tym wymagania techniczne, jakościowe, ilościowe, terminowe oraz akceptują zapisy określone w umowie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania.

KRYTERIUM OCENY OFERT: Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą, przy czym musi ona spełniać wszystkie wymagania, określone w niniejszym zapytaniu.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o., ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola z dopiskiem na kopercie "Dostawa wodomierzy do wody zimnej i modułów radiowych do zdalnego odczytu".

Termin składania ofert – do dnia 06.02.2021r.

ZAWARTOŚĆ OFERTY: Kompletna oferta winna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres Oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- wypełniony formularz cenowy przygotowany zgodnie z zał. nr 1 do zapytania;
- zaakceptowaną (parafowaną) treść umowy zgodnie z zał. nr 2 do zapytania;

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński