

Załącznik 2
do zapytania pn. „Wykonanie i dostawa 12 szaf
sterowniczych do strefowych pompowni ścieków

Spis części

- Wyłącznik na szynę sieć-agregat 80A TWPRZK06 Legrand
- Sterownik Horner HEXE221C112-01
- Wyl. różnicowoprądowe 3f 40A Eaton
- Styk do różnicówki Z-HK SP 248432
- Gniazda bezp. BZ-3 f&f FFBZ-3
- Wyłączniki termiczne PKZO xA
- Styki do PKZMO (górne) ME 082882
- Stycznik DILM 32
- CKF dobrej klasy
- Gniazdo 230V na płytę
- Wtyk maszynowy 5x32A, 400V; PCE 525-6D
- Transformator 30W; 230/24V; LG 335
- Zasilacz 230/24V DC I=2,5A
- Przekątnik 230V AC Relpol 604622 RM84-2012-35-5230
- Przekątnik 24V AC Relpol 604615 RM84-2012-35-5024
- Gniazdo 852612 GZT80-SZARE (DP852612)
- LED 854851 M61R SZARY (6/24V AC/DC) czerwony
- LED 854812 M91G SZARY (6/24V AC/DC) zielony
- LED 854775 M93G (110/240 AC/DC) zielony
- 854111 PLYTKA OPISOWA ZACISKÓW GZT80-0035
- Obejma wyrzutnikowa GZS-0040 DP852703
- Oprawa jarzeniowa OSK 29210
- Przekątnik przelania PZ 828
- Przekątnik interfensyjny z gniazdem 230V (DP862239) (dla gw/trójkąt)
- Lampka Fi 22 czerwona Eaton
- Przycisk Fi 22 zielony z podświetleniem Eaton
- Przycisk Fi 22 niebieski bez podświetlenia 216600
- Przycisk Fi 22 żółty bez podświetlenia 216598
- Przełącznik 1-2 Fi 22 biały bez podświetlenia
- Adapter 216374
- Styk NO zielony 216376
- Dioda czerwona 24V AC 216558
- Dioda zielona 230V AC
- Ramka do szyldu fi 22 M22S-ST-X ME 216392
- Szyld GZT80-0035 ME 216480
- wyłącznik czasowy gw/tr PCG-417 f&f FFPCG 417 DUO
- Lampka zewnętrzna fi 30 NEF30LDBC
- Grzałka 40W QQHG140
- Termostat do grzałki QQKT001110
- moduł MT-101

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński