



Lesznowola, dnia 31.03.2022 r.

DIR.430.14.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Poprzecznej 50 w Lesznowoli zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na „**dostawę pomp zatapialnych do przydomowych przepompowni ścieków**”.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 38 ust. 2 Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli. Szczegółowy zakres prac został określony w opisie przedmiotu zamówienia w rozdz. I niniejszego zapytania.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **15 kompletnych pomp** ściekowych o charakterystyce zgodnie z poniższym:

- Parametry pracy:
 - min. wydajność: 55 l/ min
 - min. podnoszenie: 65 m
 - max. ciśnienie: 11 atm
 - max. temperatura cieczy: 30 st.C
 - max. moc 1,1 kW
- Budowa pompy:
 - korpus pompy: stal nierdzewna
 - wał: stal nierdzewna
 - średnica króćca tłocznego
 - wymiary: ok. 69/36/32 (wys./szer./głęb.)
- pompa zatapialna ściekowa;
- układ hydrauliczny ślimakowy,
- nierdzewny rozdrabniacz,
- silnik: mokry trójfazowy,
- wykonanie pompy: w całości ze stali nierdzewnej

Zamawiający zastrzega, że wszelkie koszty związane z dostawą pomp do magazynu LPK Sp. z o.o., (ulica Geodetów 28E, 05-500 Mysiadło) ponosi Dostawca.

II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do 14 dni od daty podpisania umowy, przy czym podpisanie umowy nastąpi w terminie nie późniejszym niż 7 dni po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej.

III. WARUNKI GWARACJI: min. 24 miesiące od daty realizacji zamówienia.

- IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:** o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy spełniają warunki zapytania, w tym wymagania techniczne, jakościowe wymaganych przez Zamawiającego urządzeń.
- V. KRYTERIUM OCENY OFERT:** za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą, przy czym musi ona spełniać wszystkie wymagania, określone w niniejszym zapytaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:** ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o., ulica Poprzeczna 50, 05-506 Lesznówola z dopiskiem „dostawa pomp zatapialnych do przydomowych przepompowni ścieków” lub przesłać na adres e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl z dopiskiem w tytule, jak wyżej – **do dnia 06 marca 2022 roku.**
- VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:** Ofertę należy złożyć na druku zgodnie z zał. 1 do niniejszego zapytania.

Ponadto do Oferty należy załączać:

- kartę katalogową pompy,
- parafowany druk umowy (załącznik 2)

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński

.....
podpis osoby upoważnionej