



Lesznowola, dnia 20.10.2022 r.

DIR.430.32.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Poprzecznej 50 w Lesznowoli zaprasza do złożenia oferty pn. „**Wykonanie przeglądów agregatów prądotwórczych – 13 kpl**”. Zapytanie prowadzone jest na podstawie § 38 ust. 2 Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli. Szczegółowy zakres prac został określony w opisie przedmiotu zamówienia w rozdz. I niniejszego zapytania.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów serwisowych agregatów prądotwórczych zlokalizowanych na obiektach stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Lesznowola – będących własnością LPK. W zakres każdego z przeglądu wchodzi m.in.:

1. Przegląd silnika:

- 1) wymiana oleju silnikowego,
- 2) wymiana filtra oleju,
- 3) wymiana filtra paliwa,
- 4) czyszczenie filtra powietrza,
- 5) usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa,
- 6) kontrola szczelności układu smarowania,
- 7) kontrola szczelności układu chłodzenia (pomiar progu zamarzania płynu),
- 8) kontrola stanu pasków,
- 9) kontrola parametrów pracy alternatora,
- 10) kontrola stanu akumulatorów rozruchowych (pomiar wartości muszą być zaewidencjonowane w protokole),
- 11) kontrola poprawności działania czujników silnika współpracujących z panelem kontrolno-pomiarowym,
- 12) kontrola działania podgrzewania bloku silnika,

2. Przegląd prądnicy

- 13) kontrola stanu połączeń wewnętrznych,
- 14) kontrola stanu izolacji przewodów,
- 15) pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
- 16) kontrola nominalnego napięcia prądnicy (ewentualne regulacje).

3. Zespół prądotwórczy ogółem oraz wyposażenie dodatkowe
 - 17) Kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia,
 - 18) Kontrola działania automatyki i układów przełączających,
 - 19) Kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie),
 - 20) Kontrola szczelności układu wydechowego,
 - 21) Przegląd układu SZR kamerą termowizyjną.
4. Wykaz urządzeń dla wykonania przeglądów oraz lokalizacja wskazano w Tab. 1:

Tab. 1

LP.	TYP	SILNIK	PRĄDNICA	MIEJSCE
1	ADG 102C 100782 - 2011	Deutz BF 6L914. 08849070	MJB 225 MA4 MU30752	SUW Mroków ul. Szkolna
2	CUBE 4U G05750 (Volvo Penta)	TAD 520 GE 869291	MJB 225 MA4 MP28738	SUW Wólka Kosowska ul. Wesola 2
3	FI 160 ACG 07611 (Fogo) – 2013	Iveco NEF 67 (NEF67TM3A.5500 1048267)	SK250 5L 12121	SUW Łazy ul. Kwiatowa 50
4	FI 160 ACG 010249 (Fogo) – 2015	Iveco NEF 67 (NEF67TM4.5500 1304617)	SK250 5L 35489	SUW Marysin ul. Gruntowa
5	FI 200 ACG D8397 (Iveco NEF 67)	NEF67TE2A S550 857416	SK250 MM 24916	SUW Lesznowola Pole ul. Poprzeczna 50
6	ZGT-350 CAS 229828 (Cursor 13)	F3BE0685B*E 229828	MJB 3155B4.B2 MC 19554	SUW Mysiadło ul. Geodetów 28 E
7	PAD-0064 TERIAME 10371067	DEUTZ F6L912 8612989	ECO0322L 887771	SUW Lesznowola PGR ul. Dworkowa
8	GI 143S (Iveco)	NEF 67	130110 JUECO	SUW Stara Iwiczna ul. Nowa 15
9	GE 8061 SL07.05A950 831904 (Iveco)	8061 SL 07.05 R950 831904	MPB 250 SA4 MH27926	SUW Zamienie ul. Zakładowa 3
10	GETOR GB385N	6M216385/5E2 5118E 000110	MJB 315 SB4- B2 MF50727	Oczyszczalnia Łazy ul. Rolna 20
11	SDG 60.000	HLW 4500 J15030595	H3 60.000 J15030595	Oczyszczalnia Łazy ul. Rolna 20 (przejezdny)
12	GI 143S	Iveco GENEF 130 MA.A552 F4GE0685D.F650	GI 143S ECO 38-1SN/4	Oczyszczalnia Wólka Kosowska ul. Nadrzeczna 47
13	Iveco F4GE0455C.F650	Iveco NEF45SM1A.A559	ECO 32-2L/4	Oczyszczalnia Wólka Kosowska ul. Nadrzeczna 47 (przejezdny)

II. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Podczas przeglądu urządzeń może zaistnieć konieczność wykonania prac dodatkowych wskazanych w Tab. 2:

Tab. 2

LP.	TYP	SILNIK	PRĄDNICA	MIEJSCE
1	CUBE 4U G05750 (Volvo Penta)	TAD 520 GE 869291	MJB 225 MA4 MP28738	SUW Wólka Kosowska ul. Wesoła 2
	Zakres prac dodatkowych: 1. wymiana filtra powietrza 2. wymiana akumulatora rozruchowego			
2	FI 160 ACG 010249 (Fogo) – 2015	Iveco NEF 67 (NEF67TM4.5500 1304617)	SK250 5L 35489	SUW Marysin ul. Gruntowa
	Zakres prac dodatkowych: 1. wymiana węży paliwowych 2. wymiana akumulatorów rozruchowych			
3	FI 200 ACG D8397 (Iveco NEF 67)	NEF67TE2A S550 857416	SK250 MM 24916	SUW Lesznowola Pole ul. Poprzeczna 50
	Zakres prac dodatkowych: 1. wymiana płynu chłodzącego			
4	PAD-0064 TERIAME 10371067	DEUTZ F6L912 8612989	ECO0322L 887771	SUW Lesznowola PGR ul. Dworkowa
	Zakres prac dodatkowych: 1. wymiana łącznika obudowy filtra powietrza			
5	GETOR GB385N	6M216385/5E2 5118E 000110	MJB 315 SB4- B2 MF50727	Oczyszczalnia Łazy ul. Rolna 20
	Zakres prac dodatkowych: 1. wymiana akumulatorów rozruchowych			
6	SDG 60.000	HLW 4500 J15030595	H3 60.000 J15030595	Oczyszczalnia Łazy ul. Rolna 20 (przejezdny)
	Zakres prac dodatkowych: 1. wymiana węży paliwowych			
7	GI 143S	Iveco GENEF 130 MA.A552 F4GE0685D.F650	ECO 32-2L/4	Oczyszczalnia Wólka Kosowska ul. Nadrzeczna 47
	Zakres prac dodatkowych: 1. wymiana filtra powietrza			
8	ADG 102C 100782 - 2011	Deutz BF 6L914. 08849070	MJB 225 MA4 MU30752	SUW Mroków ul. Szkolna
	Zakres prac dodatkowych: 1. wymiana ładowarki impulsowej do ładowania akumulatorów			

Zamawiający zastrzega, że prace dodatkowe mogą być zlecone jako zamówienie uzupełniające, niemniej zależne jest to od wartości prac wynikających z zakresu wskazanego w Tab. 2.

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Aleksander Minkwitz, tel. 504 012 051 lub p. Renata Tywonek, tel. 504 012 192.

III. TERMIN REALIZACJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do 25 listopada 2022 r.

IV. WARUNKI GWARANCJI: Zamawiający wymaga na usługę, dostarczone i zamontowane materiały co najmniej 12-miesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania przez Strony protokołu z wykonania prac.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają warunki niniejszego zapytania.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT: za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą, przy czym musi ona spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznów z dopiskiem „Wykonanie przeglądów agregatów prądotwórczych” lub przesłać na adres email: lpk@lpk-lesznowola.pl z dopiskiem jak wyżej, czyli „Wykonanie przeglądów agregatów prądotwórczych” – w **terminie do 27 października 2022 r.**

VIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY: kompletna oferta winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz druk umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

PREZES ZARZĄDU


Kazimierz Jabłoński