

DWIESO s.c J.G. Sowiński
USŁUGI GEODEZYJNE

gorzala ul. Pastepu 198
05-515 Mysiadło
506 725 102 504 886 544

gn40

Piaseczno, dn 03.08.2021r.

→ $k = 1$

S6 - S7

!015r.poz 542 ze zm.)

- STUDNIA BETON. Dn 1000mm z ZAWOREM
NAPOWIERZAJĄCO-ODPOWIERZAJĄCYM

1. POŁOŻENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO PRZYJĘTO Z PODKŁADU GEODEZYJNEGO I JEST TO POŁOŻENIE ORIENTACYJNE. PRZY UKŁADANIU KANALIZACJI NALEŻY DOKONAĆ ODKRYWEK W MIEJSCACH KOLIZJI. SZCZEGÓLNA UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ KANALIZACJĄ SANITARNĄ oraz GAZ. WYS. I ŚREDNIEGO CIŚ. MIEJSCA KOLIZJI WYZNACZYĆ PRZEZ GEODETĘ PRZY TYCZENIU KANALIZACJI.

2. W PRZYPADKU BRAKU RZĘDNYCH ZAŁOŻONO NASTĘPUJĄCE ZAGŁĘBIENIE:

- SIEĆ WODOCIĄGOWA 1,8m p.p.t.
- PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 1,6m p.p.t.
- SIEĆ GAZOWA 1,3m p.p.t.
- PRZYŁĄCZA GAZOWE 1,0m p.p.t.
- KABEL ENERGETYCZNY I TELEFONICZNY 1,0m p.p.t.

**3.PRZY UKŁADANIU RUR PRZEWIERTEM STEROWANYM STOSOWAĆ RURY PE 100 RC.
PRZY UKŁADANIU w WYKOPIE OTWARTYM MOŻNA STOSOWAĆ RURY PE 100.**

Opracowano systemem GEO-MAP. Skala 1:500. Wygenerował(a) PDF (Plik wykonawczy) : Katarzyna Tol
Punkty zalamania granic pochodzą z wektorzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000.
Pozycje i atrybuty punktów granicznych mogą nie spełniać wymagań dokładnościowych przewidzianych Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

Adres inwestycji:
**NOWA WOLA ul. KRASICKIEGO dz. nr 273/2; 274/2;
 300/9 i 532/1 gm. LESZNOWOLA**
**NOWA IWICZNA ul. KIELECKA dz.nr 103; 9/34; 9/35; 9/54
 9/56; 9/58; 9/60; 9/62; 13/11 i 14/16 gm. LESZNOWOLA**

Inwestor:
**LESZNOWOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna nr 50, 05 - 506 Lesznów**

"NETFIRMA" s.c. Stanisław Dymek, Ewa Dymek
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 107
02 - 781 Warszawa

mgr inż. Stanisław Dymek
Upr. nr St-534/86, Wa-362/92

inż. Stanisław Szczepańczyk
Upr. nr 276/Wa/75

Sprawdzający:
mgr inż. Tomasz Chu
Upr. nr Wz - 114/02

PZT - SYTUACJA

data:	30.08.2022r.	sk
faza:	PROJEKT TECHNICZNY	re

Nr rysunku

2