
1 : 100
1 : 1000
Prace ziemne w obrębie gazociągu wysokiego ciśnienia wykonywać ręcznie pod nadzorem GAZOSYSTEM S.A. Ostatnie w Rembelszczyźnie zgodnie z uzgodnieniem OR-DL.404.15.2021.5 z dn. 2021.02.24
RURA PE Dz 315mm SDR 17, PE 100
RURA PVC Dz 250mm
Red. PE 315x225mm
ŁUK PE 225-45°
RURA OSŁONOWA PE Dz 400x22,8mm, Lu=1,0m
RURA OSŁONOWA PE Dz 400x22,8mm, Lu=2,0m
RURA OSŁONOWA PE Dz 400x22,8mm, Lu=3,0m
Rura 225mm PE SDR 17, PE 100 RC
Rura 250mm PE SDR 17, PE 100 RC
Rura 315mm PE SDR 17, PE 100 RC
SZCZEGÓŁ - rys. nr 5
Zasyp wg. tab.Gr.20mm z obudową i ekranami
ŁUK PE 225-45°
ŁUK PE 225-90°
RURA OSŁONOWA PE Dz 400x22,8mm, Lu=7,0m
c.d. rys. nr 5
SKALA
1 : 100
1 : 100
1 : 1000
POZIOM PORÓWNAWCZY 100,00m
RZĘDNA ISTN. TERENU [ m ]
RZĘDNA DNA KANAŁU [ m ]
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU [ m ]
DŁUGOŚĆ [ m ]
SPADEK [ ‰ ]
ODLEGŁOŚĆ [ m ]
S5st.
S5
S1
S2
S3
S4
S6
UWAGA
1.POŁOŻENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO PRZYJĘTO Z PODKŁADU GEODEZYJNEGO ! JEST TO POŁOŻENIE ORIENTACYJNE. PRZY UKŁADANIU KANALIZACJI NALEŻY DOKONAĆ ODKRYWEK w MIEJSCACH KOLIZJI. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA KOLIZJE z ISTNIEJĄCĄ KANALIZACJĄ SANITARNĄ oraz GAZOCIĄGIEM WYS. i ŚRED. CIŚ. MIEJSCA KOLIZJI WYZNACZYĆ PRZEZ GEODETĘ PRZY TYCZENIU KANALIZACJI.
2.W PRZYPADKU BRAKU RZĘDNYCH ZAŁOŻONO NASTĘPUJĄCE ZAGŁĘBIENIE:
- SIEĆ WODOCIĄGOWA 1,0m p.p.t.
- PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 1,0m p.p.t.
- SIEĆ GAZOWA 1,2m p.p.t.
- PRZYŁĄCZA GAZOWE 1,0m p.p.t.
- KABEL ENERGETYCZNY I TELEFONICZNY 1,0m p.p.t.
3.PRZY UKŁADANIU RUR PRZEWIERTEM STEROWANYM STOSOWAĆ RURY PE 100 RC. PRZY UKŁADANIU w WYKOPIE OTWARTYM MOŻNA STOSOWAĆ RURY PE 100.

| | | |