



LEGENDA

- PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA 225mm PE
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWIT. 250mm PVC
- ISTN. PRZYL. DO WŁĄCZENIA DO KAN. PROJEKTOWANEJ
- ISTNIEJĄCA STUDNIA BETONONOWA Dn 1000mm
- PROJEKTOWANE STUDNIE BETONONOWE Dn 1000mm
- PROJEKTOWANE STUDNIE BETONONOWE Dn 1000mm z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym
- PROJEKTOWANA PRZEPOMIOWNIA

Sistn.

Sb1 - Sb6

S7 - S8

P

UWAGA

- POŁOŻENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO PRZYJĘTO Z PODKŁADU GEODEZYJNEGO I JEST TO POŁOŻENIE ORIENTACYJNE. PRZY UKŁADANIU KANALIZACJI NALEŻY DOKONAĆ ODKRYWEK W MIEJSCACH KOLIZJI. SZCZEGÓLNA UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ KANALIZACJĄ SANITARNĄ oraz GAZ. WYS. I ŚREDNIEGO CIŚ. MIEJSCA KOLIZJI WYZNACZYĆ PRZEZ GEODETĘ PRZY TYCZENIU KANALIZACJI.
- W PRZYPADKU BRAKU RZĘDNYCH ZAŁOŻONO NASTĘPUJĄCE ZAGŁĘBIENIE:
  - SIEĆ WODOCIĄGOWA 1,8m p.p.t.
  - PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWE 1,6m p.p.t.
  - SIEĆ GAZOWA 1,3m p.p.t.
  - PRZYLĄCZA GAZOWE 1,0m p.p.t.
  - KABEL ENERGETYCZNY I TELEFONICZNY 1,0m p.p.t.
- PRZY UKŁADANIU RUR PRZEWIERTEM STEROWANYM STOSOWAĆ RURY PE 100 RC. PRZY UKŁADANIU W WYKOPIE OTWARTYM MOŻNA STOSOWAĆ RURY PE 100.
- SPOSÓB WŁĄCZENIA ISTNIEJĄCYCH PRZYKANALIKÓW DO PROJEKT. KANALIZACJI ZOSTANIE OKREŚLONY W TRAKCIE BUDOWY PO ODKOPANIU PRZYKANALIKÓW I USTALENIU ICH FAKTYCZNEGO ZAGŁĘBIENIA.

Nazwa opracowania: <b>SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ</b>		
Adres inwestycji: <b>NOWA WOLA ul. KRASICKIEGO dz. nr 273/2; 274/2; 300/9 i 532/1 gm. LESZNOWOLA</b> <b>NOWA IWICZNA ul. KIELECKA dz.nr 103; 9/34; 9/35; 9/54; 9/56; 9/58; 9/60; 9/62; 13/11 i 14/16 gm. LESZNOWOLA</b>		
Inwestor: <b>LESZNOWOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.</b> <b>ul. Poprzeczna nr 50, 05 - 506 Lesznowola</b>		
Jednostka projektowa: <b>"NETFIRMA" s.c. Stanisław Dymek, Ewa Dymek</b> <b>ul. Rotmistrza Witolda Piłckiego 107</b> <b>02 - 781 Warszawa</b>		
Projektant:  mgr inż. Stanisław Dymek Upr. nr St-534/86, Wa-362/92  inż. Stanisław Szczepańczyk Upr. nr 276/Wa/75		
Sprawdzający:  mgr inż. Tomasz Churski Upr. nr Wa - 114/02 Nazwa rys. :		
SYTUACJA		
Data: 30.08.2022r.	skala: 1 : 500	Nr rysunku 3
faza: PROJEKT TECHNICZNY	rewizja	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Ident. zgłoszenia prac geodezyjnych	GEK. 6640.304.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA PIASECZNY
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNE Piotr Cmiel 05-090 Raszyn, Dawidy Bankowe ul. Starzyńskiego 90 NIP: 123-037-25-79 tel. 504 100 545
Numer i data pozytywnego protokołu weryfikacji	GEK. 6640.304.2022 z dnia 23.08.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY inż. Piotr Cmiel NIP: 16792