



Lesznowola, dnia 01.03.2024 r.

Np. postępowania DIR.430.7.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Poprzecznej 50 w Lesznowoli zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na **"dostawę hydrantów nadziemnych DN 80"**.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa hydrantów p.poż, nadziemnych, DN 80, w tym:

- 5 szt. hydrantów o długości części podziemnej L=1250 mm
- 5 szt. hydrantów o długości części poziomej L=1500 mm.

Zamawiający wymaga dostawy hydrantów o specyfikacji jak niżej:

- Kolumna górna hydrantu, nakrętka trzpienia zaworu, trzpień zaworu, sworzeń trzpienia, przedłużacz trzpienia, trzpień - wykonana ze stali nierdzewnej;
- Kolumna dolna (wewnętrznie epoksydowana), kołnierz kolumny nadziemnej, pierścień oporowy wraz z blokadą, prowadnica trzpienia korpus zaworu hydrantu – wykonana z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej malowanego farbą epoksydową min 250 mikronów (zgodnie z normą GSK) lub równoważną;
- Głowica górna hydrantu pokryta farbą epoksydową zgodnie z DIN 30677-2 dodatkowo pokryta farbą poliestrową odporna na UV;
- Pokrętło zaworu, sprzęgło, pokrywa nasady – aluminium;
- Łożysko ślizgowe wykonane z POM;
- Pokrętło zaworu hydrantu oraz pokrywy nasad wykonane z aluminium;
- Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN 80;
- Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym (PUR);
- Tuleja łożyskowa, zawór odpowietrzający wykonane z mosiądzu lub materiału równoważnego;
- Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej min 1.4301;
- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe z gumy EPDM;
- Odwodnienie hydrantu wykonane z poliamidu;
- Hydrant musi odwadniać się przy całkowitym zamknięciu nie dłużej niż 120s;
- Wydajność min 120 m³/h;
- Otulina podziemnej części hydrantu zamykana zatraskowo zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem).

OKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do 7 m-cy od daty podpisania umowy, przy czym dostawy będą realizowane w częściach, zgodnie z poniższym:

- I część: marzec 2024 r. w ilości:
 - 3 szt. hydrantów o długości części podziemnej L=1250 mm
 - 3 szt. hydrantów o długości części poziomej L=1500 mm
- II część: sierpień 2024 r.
 - 2 szt. hydrantów o długości części podziemnej L=1250 mm
 - 2 szt. hydrantów o długości części poziomej L=1500 mm.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki zapytania, w tym wymagania techniczne, jakościowe urządzeń.

KRYTERIUM OCENY OFERT: Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą, przy czym musi ona spełniać wszystkie wymagania, określone w niniejszym zapytaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o., ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznówola z dopiskiem na kopercie "dostawa hydrantów nadziemnych DN 80" lub przesłać na adres e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl z dopiskiem w tytule "dostawa hydrantów nadziemnych DN 80" do dnia 08.03.2024 roku.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY: Ofertę należy złożyć na druku (załącznik 1) do niniejszego zapytania.

Ponadto do Oferty należy załączać:

- karty katalogowe oferowanych produktów
- Dopuszczenia PZH,
- Deklaracje własności użytkowych
- Dopuszczenia CBNOP
- Certyfikat potwierdzający jakość powłok
- Parafowany druk umowy (załącznik 2)

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński

.....
podpis osoby upoważnionej