



PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GEK.6630.205.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **kanalizacyjna**

Lokalizacja obiektu	gm. Lesznówola, obr. Władysławów
Wnioskodawca	Grzegorz Sowiński reprezentujący(a) podmiot DWIESO s.c. J.G. Sowińscy , NIP: 1231240957 Postępu 198, 05-515 Zgorzała
Inwestor	Lesznówolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o
Projektant	Łukasz Gadomski numer uprawnień: MAZ/0229/POOS/11
Data wpływu wniosku	13 maja 2020 r.
Data zakończenia narady	22 maja 2020 r.
Przewodnicząca narady koordynacyjnej	Monika Jaroszevska Geodeta Powiatowy

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	Oznaczenie podmiotu: ORANGE POLSKA S. A. Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
2	Oznaczenie podmiotu: Starosta Piaseczyński Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
3	Oznaczenie podmiotu: Wójt Gminy Lesznówola Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
4	Oznaczenie podmiotu: Netia S.A. Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Imię i nazwisko przedstawiciela Paweł Rutkowski Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
5	Oznaczenie podmiotu: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna	Imię i nazwisko przedstawiciela Bogdan Kolasa

<p><i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ZALECENIA : 1. W zakresie obszaru uzgodnień znajduje się trasa istniejącej stacji transformatorowej SN/nn czynnej sieci energetycznej średniego napięcia SN 15 kV , trasa istniejącej czynnej sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV uprzejmie proszę zastosować zwiększenie poziomu wymaganych warunków bezpieczeństwa wykonania prac budowlano montażowych. 3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznymi prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wiedzy technicznej zawartej w PN-E-05125 , N SEP-E-004. Prace wykonywać wyłącznie po wyłączeniu istniejących urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia. O terminie rozpoczęcia prac ziemnych powiadomić Inspektora Nadzoru i Centrum Dyspozytorskie Rejonu Energetycznego Jeziorna tel. 22 701-32-00 lub 22 701-32-22. Prace wykonywać bezwzględnie pod nadzorem uprawnionego / upoważnionego przedstawiciela Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. 4. Zabrania się wykonywania prac ziemnych w odległości mniejszej niż 1m od stanowisk słupowych linii elektroenergetycznych. Prace ziemne w strefie zbliżenia do słupów (1 -2 m) proszę wykonywać ręcznie bez naruszenia posadowienia fundamentów stanowisk słupowych pod nadzorem uprawnionego / upoważnionego przedstawiciela Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. z zachowaniem wiedzy technicznej zawartej w PN-E-05100-1. Linie napowietrzną na czas prowadzenia prac wyłączyć spod napięcia w przypadku decyzji PGE Dystrybucja S.A.</p>		<p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>
6	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.</p> <p><i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany</p>	<p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Damian Skotarczak</p> <p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>
7	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> Regionalne Centrum Informatyki Warszawa</p> <p><i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany</p>	<p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Ewa Kaczmarek</p> <p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Grzegorz Sowiński**.



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Monika Jaroszewska
Geodeta Powiatowy

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 22 maja 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczęci urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.