



Lesznówola, dn. 29.07.2025

DIR.430.25/~~1~~2025

Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy: zapytania do postępowania na: „Remont istniejącej pompowni
ścieków usytuowanej w miejscowości Łazy, gmina Lesznówola” Znak
sprawy: DIR.430.25.2025**

w nawiązaniu do skierowanego zapytania do postępowania na: „Remont istniejącej pompowni
ścieków usytuowanej w miejscowości Łazy, gmina Lesznówola” Znak sprawy: DIR.430.25.2025,
wyjaśniamy:

Uwzględniając wskazane nieprawidłowości i skierowany wniosek, Zamawiający przychylił się do
wniosku i wyraża zgodę na zwiększenie średnicy zbiornika dla Wariantu I-ego.

W kwestii zbiornika betonowego (Wariant II) wyjaśniamy, że zaprojektowany zbiornik żelbetonowy
należy przewidzieć jako składający się z elementów prefabrykowanych łączonych ze sobą na budowie
z zastosowaniem uszczelek gwarantujących szczelność zbiornika.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński