




HKN.903.38.1.7.35.2026



Chylice, dnia 12.01.2026 r.

**Lesznówskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 50
05 – 506 Lesznówola**

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń-grudzień 2025 rok**

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416)

art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)

§ 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

1. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia:

- ☐ Nr: HKL 00635 /2025 oraz HKL 00636 /2025 z dnia 06.02.2025 r.;
- ☐ Nr: HKL 03762/2025 z dnia 09.06.2025 r., HKL 03761/2025 z dnia 13.06.2025 r. oraz BP/2504/P/2025 z dnia 12.06.2025 r.;
- ☐ Nr: HKL 05718/2025 z dnia 03.09.2025 r. oraz HKL 05719/2025 z dnia 04.09.2025 r.

2. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia:

- ☐ Nr: Ł/0/01/2025/538/FM/4 z dnia 17.01.2025 r.;
- ☐ Nr: Ł/0/01/2025/4642/FM/2 oraz Ł/0/01/2025/4642/FM/3 z dnia 24.03.2025 r.;
- ☐ Nr: Ł/0/04/2025/2307/FM/5 z dnia 15.05.2025 r.;
- ☐ Nr: Ł/0/08/2025/1111/FM/2 z dnia 21.08.2025 r.;
- ☐ Nr: Ł/0/09/2025/1018/M/1 z dnia 12.09.2025 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Marysin zarządzanego przez
Lesznawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 50, 05 – 506 Lesznawola**

Uzasadnienie

W próbkę wody pobranej w ramach nadzoru w dniu 01.09.2025 r. w wodzie z sieci wodociągowej, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 5719/2025 z dnia 04.09.2025 r., stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C w ilości >300 jtk/ml. W związku z powyższym przekroczeniem w dniu 08.09.2025 r. wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W toku postępowania wyjaśniającego została pobrana w dniu 09.09.2025 r. próbka wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej. Na podstawie sprawozdania nr Ł/0/09/2025/1018/M/1 z dnia 12.09.2025 r., które wykazało wyeliminowanie powyższego przekroczenia. W dniu 18.09.2025 r. wydano decyzję umarzającą oraz ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu się z ww. sprawozdaniami wody informuje, że w badanym zakresie odpowiadają one wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie wydał celem poinformowania o tym odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 757).

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Piasecznie*

*dr n. o zdr. Beata Mazińska
/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Lesznawola ul. Gminna 60, 05-506 Lesznawola
2. Lesznawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 50, 05 – 506 Lesznawola
3. Aa.